





## Magnetcentersøge system

LK nr.: 100 V 0002  
EAN nr.: 57 03 302 082 990




### Anvendelse

Monter PL-magnetindsatsen i PL-dåsen, og sæt gips loftspladen op. Find PL-dåsen igen med magnetsøgeren, og mærk centrum op med en blyant.



### Forbor



Forborets længde = loftpladens tykkelse + 10 mm

Gennembor gipsloftspladen med en hulsav med en diameter på 68 mm. Forboret skal have en længde som angivet på tegningen til venstre.